



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBARTOWIE**

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 818552443, fax. 818546044
psse.lubartow@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lubartow
ONS-HK.903.1.168.2023

Egzemplarz Nr 5

Lubartów, dnia 2023 -09- 2 9



**Burmistrz Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów**

**Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Lubartowie, Gmina Miasto Lubartów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 05.09.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B oraz w zakresie parametrów mikrobiologicznych objętych monitoringiem grupy B i żelaza przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lubartowie, Gmina Miasto Lubartów** zawartymi w sprawozdaniach z badań wody:

- nr DL-OBF.9052.2.777.2023 – punkt poboru: ujęcie wody Lubartów, ul. Nowodworska 11, (kran na wyjściu na sieć),
 - nr DL-OBF.9052.2.778.2023 – punkt poboru: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów – łazienka parter (kran nad umywalką przy oknie
- i z protokołem pobrania ww. próbek wody oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zawartymi w sprawozdaniach z badań wody:
- nr 686/09/23 – próbka pobrana w dniu 12.09.2023 r., punkt poboru: Lubartów, II Liceum Ogólnokształcące, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów - łazienka I piętro (kran nad umywalką),

- nr 687/09/23 – próbka pobrana w dniu 12.09.2023 r., punkt poboru: Lubartów, Przedszkole Miejskie nr 1, ul. 3-go Maja 3, 21-100 Lubartów – kuchnia (kran nad zlewem),

stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lubartowie, Gmina Miasto Lubartów jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia objęte monitoringiem wymagania zdrowotne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – Wójt Gminy Lubartów,
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów

Egz. Nr 3 – aa

Do wiadomości:

Egz. Nr 4 – Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów

Egz. Nr 5 – Zakład Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych w Lubartowie
Skrobów Kolonia 104, 21-100 Lubartów
21-100 Lubartów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Lubartowie

Kierownik
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
[Podpis]
lek. wet. *[Podpis]* *[Podpis]* Racka