




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBARTOWIE

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 818552443, fax. 818546044
psse.lubartow@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lubartow
ONS-HK.903.1.142.2024

Egzemplarz Nr 3

Lubartów, dnia2024 -07- 23.....



Wójt Gminy Lubartów
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów

**Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Chlewiskach, Gmina Lubartów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 25.06.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B oraz w zakresie parametrów mikrobiologicznych objętych monitoringiem grupy B i żelaza przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chlewiskach, Gmina Lubartów zawartymi w sprawozdaniach z badania wody:

- nr DL-OBF.9052.2.697.2024 – punkt poboru: Chlewiska – ujęcie wody, (kran wyjściu na sieć),
- nr DL-OBF.9052.2.698.2024 – punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie – łazienka dla dziewcząt, I piętro (kran nad umywalką),
- nr DL-OBF.9052.2.699.2024 – punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Brzezinach – kuchnia, parter,
- nr DL-OBF.9052.2.700.2024 – punkt poboru: Lisów 27, Piekarnia „Kajzerka” (kran nad zlewem gospodarczym)

i z protokołem pobrania ww. próbek wody oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- nr 527/07/24 – próbka pobrana w dniu 08.07.2024 r., punkt poboru: Chlewiska – ujęcie wody - (wyjście na sieć),
- nr 528/07/24 – próbka pobrana w dniu 08.07.2024 r., punkt poboru: Piekarnia Kajzerka w Lisowie – hala produkcyjna (kran nad zlewem),
- nr 544/07/24 – próbka pobrana w dniu 16.07.2024 r. punkt poboru: Brzeziny 58A – łazienka (kran nad umywalką),
- nr 545/07/24 – próbka pobrana w dniu 16.07.2024 r. punkt poboru: Trójnia 10 – mieszkanie prywatne (kran na zewnątrz budynku)

stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chlewiskach, Gmina Lubartów jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia objęte monitoringiem wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – aa

Do wiadomości:

Egz. Nr 3 – Zakład Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych w Lubartowie
Skrobów Kolonia 104, 21-100 Lubartów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubartowie
mgr Agnieszka Bartoń-Kwilkowska