

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
LABORATORIUM
ul. Nowodworska 11
21 – 100 Lubartów
tel/fax 81 854 – 34 – 75 wew. 36



SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 657/08/25

Nazwa i adres Zlecającego: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Skrobów Kolonia 104, 21- 100 Lubartów

Numer zlecenia: 146/2025

Nazwa obiektu i adres: Ujęcie Wody w Chlewiskach, 21-100 Lubartów

Obszar badań: podstawa prawna RMZ z dn.7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz.2294)

Cel badania: potwierdzenie spełnienia wymagań

Badana próbka: Woda do spożycia

Rodzaj próbki: jednorazowa

Punkt pobrania próbki: Hydrofornia-wyjście na sieć

Próbka pobrana: 08.08.2025 godz. 12:05

Metoda pobrania: PN-EN ISO 19458:2007^{NA,S} **Próbkobiorca:** Izabela Dąbrowska-Strojek - kierownik Laboratorium

Próba dostarczona dnia: 08.08.2025

przez: Izabela Dąbrowska-Strojek - kierownik Laboratorium

Data rozpoczęcia badań: 08.08.2025

Data zakończenia badań: 11.08.2025

Kod próbki: 680

Stan próbki: Prawidłowy

Opis próbki: klarowna

Miejsce wykonania badań: Laboratorium, ul. Nowodworska 11, 21-100 Lubartów

Badany parametr	Identyfikacja metody badawczej	Wynik badania*	Jednostka
<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C/68 h ± 4 h	PN-EN ISO 6222:2004 ^A (metoda posiewu wgłębnego)	51 [36;73]	jtk/1 ml

* Niepewność wyniku podawana jako niepewność rozszerzona pomiaru. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność pobierania próbek jest / nie jest ujęta jako składowa niepewności. W przypadku analiz mikrobiologicznych podano przedział ufności uzyskanego wyniku wg PN-ISO 29201:2022 -02

A – metoda akredytowana, NA, S metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025

Wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Systemu Jakości prowadzonych badań wody, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, z dn. 28.08.2024, nr decyzji ONS-HK.903.1.179.2024

Zawartość chloru wolnego w próbce: 0,06 mg/l

Data sporządzenia sprawozdania:

11.08.2025

Autoryzował:

R. Twardowska
mgr Renata Twardowska

Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium

Izabela Dąbrowska-Strojek
mgr Inż. Izabela Dąbrowska-Strojek

Ilość egzemplarzy sprawozdania: 2

Sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielany inaczej niż w całości.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej skargi oraz reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego „Sprawozdania z badań”

KONIEC SPRAWOZDANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.



**ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
LABORATORIUM
ul. Nowodworska 11
21 – 100 Lubartów
tel/fax 81 854 – 34 – 75 wew. 36**



AB 1310

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 656/08/25

Nazwa i adres Zlecającego: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Skrobów Kolonia 104, 21- 100 Lubartów

Numer zlecenia: 146/2025

Nazwa obiektu i adres: Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie, 21-100 Lubartów

Obszar badań: podstawa prawna RMZ z dn.7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz.2294)

Cel badania: potwierdzenie spełnienia wymagań

Badana próbka: Woda do spożycia

Rodzaj próbki: jednorazowa

Punkt pobrania próbki: Łazienka na I piętrze- kran nad umywalką

Próbka pobrana: 08.08.2025 godz. 11:05

Metoda pobrania: PN-EN ISO 19458:2007^{NA S} **Próbkobiorca:** Izabela Dąbrowska-Strojek - kierownik Laboratorium

Próba dostarczona dnia: 08.08.2025

przez: Izabela Dąbrowska-Strojek - kierownik Laboratorium

Data rozpoczęcia badań: 08.08.2025


Data zakończenia badań: 11.08.2025

Kod próbki: 678

Stan próbki: Prawidłowy

Opis próbki: klarowna

Miejsce wykonania badań: Laboratorium, ul. Nowodworska 11, 21-100 Lubartów



Badany parametr	Identyfikacja metody badawczej	Wynik badania*	Jednostka
<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C/68 h ± 4 h	PN-EN ISO 6222:2004 ^A (metoda posiewu wgłębnego)	Szacunkowa liczba drobnoustrojów 4 [2;9]	jtk/1 ml

* Niepewność wyniku podawana jako niepewność rozszerzona pomiaru. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność pobierania próbek jest / nie jest ujęta jako składowa niepewności. W przypadku analiz mikrobiologicznych podano przedział ufności uzyskanego wyniku wg PN-ISO 29201:2022 -02

A – metoda akredytowana, NA, S metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025

Wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Systemu Jakości prowadzonych badań wody, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, z dn. 28.08.2024, nr decyzji ONS-HK.903.1.179.2024

Data sporządzenia sprawozdania:

11.08.2025

Autoryzował:

R. Twardowska
mgr Renata Twardowska

Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium
Izabela Dąbrowska-Strojek
mgr Inż. Izabela Dąbrowska-Strojek

Ilość egzemplarzy sprawozdania: 2

Sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielany inaczej niż w całości.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej skargi oraz reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego „Sprawozdania z badań”

KONIEC SPRAWOZDANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
LABORATORIUM
ul. Nowodworska 11
21 – 100 Lubartów
tel/fax 81 854 – 34 – 75 wew. 36



SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 655/08/25

Nazwa i adres Zlecającego: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Skrobów Kolonia 104, 21- 100 Lubartów

Numer zlecenia: 146/2025
w Lubartowie

Nazwa obiektu i adres: Mieszkanie prywatne, Szczekarków 68h, 21-100 Lubartów

Obszar badań: podstawa prawna RMZ z dn.7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz.2294)

Cel badania: potwierdzenie spełnienia wymagań

Badana próbka: Woda do spożycia

Rodzaj próbki: jednorazowa

Punkt pobrania próbki: Kran na zewnątrz budynku

Próbka pobrana: 08.08.2025 godz. 10:50

Metoda pobrania: PN-EN ISO 19458:2007^{NA,S} **Próbkobiorca:** Izabela Dąbrowska-Strojek - kierownik Laboratorium

Próba dostarczona dnia: 08.08.2025

przez: Izabela Dąbrowska-Strojek - kierownik Laboratorium

Data rozpoczęcia badań: 08.08.2025

Data zakończenia badań: 11.08.2025

Kod próbki: 667

Stan próbki: Prawidłowy

Opis próbki: klarowna

Miejsce wykonania badań: Laboratorium, ul. Nowodworska 11, 21-100 Lubartów

Badany parametr	Identyfikacja metody badawczej	Wynik badania*	Jednostka
<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 ^A (metoda filtracji membranowej)	0	jtk/100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C/68 h ± 4 h	PN-EN ISO 6222:2004 ^A (metoda posiewu wgłębego)	159 [116;217]	jtk/1 ml

* Niepewność wyniku podawana jako niepewność rozszerzona pomiaru. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność pobierania próbek jest / nie jest ujęta jako składowa niepewności. W przypadku analiz mikrobiologicznych podano przedział ufności uzyskanego wyniku wg PN-ISO 29201:2022 -02

A – metoda akredytowana, NA, S metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025

Wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Systemu Jakości prowadzonych badań wody, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, z dn. 28.08.2024, nr decyzji ONS-HK.903.1.179.2024

Data sporządzenia sprawozdania:

11.08.2025

Autoryzował:

R. Twardowska

mgr Renata Twardowska

Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Izabela Dąbrowska-Strojek

Ilość egzemplarzy sprawozdania: 2

Sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielany inaczej niż w całości.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej skargi oraz reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego „Sprawozdania z badań”

KONIEC SPRAWOZDANIA